

**UDEM MONTAJE DE EQUIPO PARA PRUEBA DE IMPACTO EJECUTADO POR LA UANL
SUPERVISADO POR EL ING. JAVIER DE LA GARZA DE VITRO, ING. GONZALO GUTIERREZ BLANCO
E ING. JAIME ESTRADA DE LA UDEM**



**UDEM MONTAJE DE EQUIPO PARA PRUEBA DE IMPACTO SUPERVISADO POR
PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEON**



**UDEM PRUEBA DE IMPACTO CON ESFERA DE 45 KG. A 70° SEGUN LA NORMA Y AL
EXTREMO A 105° EN AMBOS CASOS EL CRISTAL SUPERO LAS ESPECTATIVAS DE INSTALACION**



**UDEM MONTAJE DE EQUIPO DE LA UANL PARA PRUEBA AL CORTE SUPERVISADO POR EL
ING. JAVIER DE LA GARZA DE VITRO Y EL ING. GONZALO GUTIERREZ DE LA UDEM**




UDEM PRUEBA AL CORTE APLICANDO CARGA DE 180 KG. POR LA UANL SEGUN LA NORMA Y AL EXTREMO 206 KG. SUPERVISADO POR EL ING. JAVIER DE LA GARZA DE VITRO, ING. GONZALO GUTIERREZ BLANCO E ING. JAIME ESTRADA DE LA UDEM Y PROTECCION CIVIL SUPERANDO LAS ESPECTATIVAS DE INSTALACION



**UDEM 285 METROS LINEALES DE BARANDAL DE CRISTAL CLARO TEMPLADO CON 12.7 MM DE
ESPESOR CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD EN CALIDAD DE INSTALACION Y RESISTENCIA
ADEMAS 137 M² CRISTAL CLARO 6 MM. TEMPLADOS**















UDEM INSTALACION DE 137 M² CRISTAL CLARO DE 6 MM. TEMPLADO EN AULAS Y TALLERES

